



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН” ООД
град Сливен, бул. “6-ти септември” № 27, тел. 044/62 34 65,
факс 044/62 34 13 e-mail: viksliven@viksliven.com



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: отправено писмено искане за разяснение с вх. № РД-11-2757/17.07.2020г., относно документация за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга, с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга; Обособена позиция 2: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта“, публикувана с преписка с идентификатор 01075-2020-0016 в РОП на АОП.

РАЗЯСНЕНИЯ № 4

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал.2 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения по постъпило – искане, във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с посоченият горе предмет.

Въпрос №1:

В приложените документи за обществената поръчка (Технически спецификации за обособени позиции 1 и 2 образци на Приложение 3.2 за обособени позиции 1 и 2, както и приложено разрешително за заустване на ПСОВ Нова Загора- обособена позиция 2) има несъответствия в посочените максимални стойности на показателите на заустваните пречистени отпадъчни води (за ОП 1 по ХПК, за ОП 2 по ХПК, азот и фосфор общ). Молим да потвърдите, че стойностите на показателите за заустваните пречистени води, които трябва да бъдат взети предвид при изготвяне на офертите

www.eufunds.bg

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 ека. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН” ООД
град Сливен, бул. “6-ти септември” № 27, тел. 044/62 34 65,
факс 044/62 34 13 e-mail: viksliven@viksliven.com



ОКОЛНА СРЕДА

предложения и последващото проектиране и строителство (инженеринг) за обособени позиции 1 и 2 са както следва:

За обособена позиция 1 (ПСОВ Сливен)

- БПК5 ≤ 25 mg/l;
- ХПК ≤ 120 mg/l;
- Неразтворени вещества ≤ 35 mg/l;
- Азот общ ≤ 10 mg/l;
- Фосфор общ ≤ 1 mg/l

За обособена позиция 2 (ПСОВ Нова Загора)

- БПК5 ≤ 25 mg/l;
- ХПК ≤ 120 mg/l;
- Неразтворени вещества ≤ 35 mg/l;
- Азот общ ≤ 15 mg/l;
- Фосфор общ ≤ 2 mg/l

Отговор на въпрос №1:

Качеството на пречистената отпадъчна вода на изход ПСОВ Сливен и ПСОВ Нова Загора трябва да отговарят на посочените от Възложителя емисинни норми, в РАЗДЕЛ 4 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО, т.4.2.2 Норми за качеството на пречистените води след изпълнение на проекта от ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за двете обособени позиции, като се има предвид че в таблиците е допусната техническа грешка и нормата за Химична потребност от кислород (ХПК) трябва да се чете 125 mg/l, вместо 120 mg/l.

Въпрос №2:

В образците на техническото предложение (Приложения 3.2 за обособени позиции 1 и 2) в точка 3. Гаранция на процеса е записано:

„Експлоатационни разходи

Базата данни за изчисление на годишните експлоатационни разходи, които се изисква да се посочат, трябва да се базира на водните количества и натоварвания в таблица С.“ Молим да потвърдите нашето разбиране, че гореописаното изчисление на експлоатационните разходи се отнася за тяхното определяне при разработването на проектите за всяка обособена позиция, а не на етап оферирание.

Отговор на въпрос №2:

Съгласно запис в „ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“, РАЗДЕЛ 4 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО от Документацията за обществената поръчка:

При достигане на експлоатационни разходи на ПСОВ по време на периода за съобщаване на дефекти, надхвърлящи с повече от 5% цифрите, зададени от Изпълнителя в неговата оферта, Възложителят ще претендира и ще има правото за удържане на задържани суми, в размер на 14 пъти разликата между заложените експлоатационни разходи и реално получените, съгласно клаузите на Договора.

----- www.eufunds.bg -----

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН” ООД
град Сливен, бул. “6-ти септември” № 27, тел. 044/62 34 65,
факс 044/62 34 13 e-mail: viksliven@viksliven.com




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

В тази връзка посоченото изчисление на експлоатационните разходи (ел. енергия и реагенти) на оборудването, попадащо в обхвата на настоящата поръчка, се отнася за етап офериране.

Възложител:

Управител на
Севдалин Рашев

Заличено
съгласно чл.4
от ЗЗЛД



лизация – Сливен“ ООД

www.eufunds.bg

Проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.