РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ОБЕКТИ

№33140086/30.08.2010г.

На основание чл.78 и чл. 78а, във връзка с чл.52, ал.(1), т.4 от Закона за водите и чл.16, ал.(1) и ал.(2) от Наредба №10/03.07.2001г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни водивъв водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн. ДВ, бр.66/.2001г.,изм. ДВ, бр.65/2006г.) и Решение № **РР – 1033/30.08.2010г**., издавам настоящото разрешително за заустване на отпадъчни води от обект в експлоатация: ***Канализационна система, гр. Нова Загора***, в повърхностен воден обект: ***река Блатница***, **на**: ***"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН"ООД.***

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА		
Наименование	**"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН"ООД**	
Регистрация	Седалище	Град Сливен, ул. "6-ти септември"№27
	Статистическа	ЕИК № 829 053 806
Адрес за кореспонденция	Пощенски	Град Сливен, ул. "6-ти септември"№27
	Телефон	044/623 465
	Факс	044/623 413
	E-mail	viksliven@viksliven.com
ДАННИ ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ		
Наименование	**"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН"ООД**	
Регистрация	Седалище	Град Сливен, ул. "6-ти септември"№27
	Статистическа	ЕИК № 829 053 806
Адрес за кореспонденция	Пощенски	Град Сливен, ул. "6-ти септември"№27
	Телефон	044/623 465
	Факс	044/623 413
	E-mail	viksliven@viksliven.com
ДАННИ ЗА ОБЕКТА		
Наименование	**Канализационна система**	
Местоположение	Адрес	Град Нова Загора, област Сливен
	ЕКАТТЕ	51 809
Поречие	Река Марица	
Водоприемник	Река Блатница	
Водно тяло	BGMA200R029	

ДРУГИ ДАННИ		
Данни за водоползването	Водоползване с Разрешително по ЗВ от:	Подземен водоизточник с Разрешителни за водоползване № 0707/12.12.2005г. и № 0709/12.12.2005г.
		Повърхностен водоизточник с Разрешително за водоползване – НЯМА
	Водоползване на друго основание	НЯМА
Място на заустването, проектна категория на водния обект	**Поток №1** – смесен – пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води **Заустване №1** – в река Блатница – водоприемник III-та категория Географски координати на точката на заустване: N – 42° 28' 26,9" E – 26° 01' 10,7" **Максимално разрешено заустване водно количество: $Q_{год.}$ до 4 386 025 м^3 /год.**	
Място за собствен мониторинг	**Пункт №1** – шахта краен контрол на изход ГПСОВ	
Предписание за изграждане и обзавеждане на необходимите пунктове за собствен мониторинг	1.Да се осигури измерване на количеството заустване отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства. В седем дневен срок от монтирането им, да се уведоми БДУВ ИБР – Пловдив и РИОСВ – Стара Загора, с цел удостоверяване изправността и записване отчет на на показателите. 2.Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. Срок: постоянен 3.Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешителното за ползване на воден обект. Срок: постоянен 4.Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок от 15 дни от изготвяне на анализите в БДУВ ИБР – Пловдив и РИОСВ – Стара Загора, във връзка с изискванията на чл.174 от Закона за водите и на основание чл.56, ал.(2), т.1 от Наредба № 5 за мониторинг на водите. (обн. ДВ, бр.44/2007г.). Срок: постоянен 5.Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно изискванията на чл.19 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, заустван във водни обекти (обн. ДВ бр.97/2000г.) за показателите БПК5, ХПК, неразтворени вещества, общ азот и общ фосфор. За останалите показатели- съгласно изискванията в таблицата по-долу.	

Условия за контрол и контролиращ орган	1.Контролиращ орган – БДУВ ИБР – Пловдив и РИОСВ – Стара Загора. 2.Контролиращият орган следи за изпълнение на условията в разрешителното, предписанията за собствен мониторинг и за ефективността на работа на пречиствателните съоръжения. 3.Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до площадковата канализационна мрежа и наличните пречиствателни съоръжения с оглед извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 4.Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ
ТАБЛИЦА №1 – ОБЕКТ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЗАУСТВАНЕ № 1	ПОКАЗАТЕЛИ			СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Поток №1 смесен	$Q_{ср. ден.}$ ($м^3$/ден)	**12 355**			
	$Q_{макс. час}$ ($м^3$/сек)	**817**			
	$Q_{ср. год}$ ($м^3$/год)	**4 386 025**			
	Активна реакция pH	**6,0-8,5**		ежемесечно	еднократна
		мг/дм^3	**кг/дн**		
място за контрол **Пункт №1** шахта краен контрол на изход ГПСОВ	Неразтворени вещества	**35**		на тримесечие	еднократна
	$БПК_5$	**25**		на тримесечие	еднократна
	ХПК	**125**		на тримесечие	еднократна
	Нефтопродукти	**0,5**		ежемесечно	еднократна
	Мазнини	**10**		ежемесечно	еднократна
	Азот /общ/	**10**		ежемесечно	еднократна
	Фосфор /общ/	**5**		ежемесечно	еднократна
	Растителни масла	**10**		ежемесечно	еднократна
	Повишаване температурата на водоприемника	**<3 °C**		ежемесечно	еднократна

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на разрешителното.

ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ЗАУСТВАНЕТО

Преливници към смесена канализационна система	Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците в сухо време.
Аварийни и байпасни връзки при	1.Всички аварийни и байпасни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да

пречиствателни станции и съоръжения	става с разрешение, след след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл.126 от Закона за водите. 2.При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.
Третиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците и утайките, отделени от пречиствателните станции за отпадъчни води	1.Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от пречиствателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 2.При използване на утайките в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Да се предвиди обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води, преди включването им във водоприемника.
Охранителни мерки и съоръжения около складовете, които могат да са потенциален замърсител на водоприемника	Около бетонираните площадки за временно съхранение и изсушаване на утайките от пречиствателните съоръжения – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането на замърсявания към водоприемника при евентуални аварии.
Срок на действие на разрешителното	**Начален срок: 03.04. 2011г.** **Краен срок: 03.04. 2021г.**
Такса за ползване	1.На основание чл.194 от Закона за водите, за правото на ползване се заплаща такса,в размер, определен в съответствие с чл.9, ал.(1) и ал.(2), т.5.5 от Раздел II на Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, приета с ПМС №154/28.07.2000г. (обн.ДВ, бр.65/2000г.) за заустване на отпадъчни води във водоприемник **III-та категория.** 2.Таксата е годишна и се внася от титуляра на разрешителното не по-късно от 31 януари на следващата година, по сметка на **БДУВ ИБР – Пловдив, актуална за момента на**

	плащането, като в платежния документ задължително се вписват номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по ЗВ. 3.До монтиране на работещи и отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства, таксата да се изчислява на базата на посочения в разрешителното максимален годишен воден обем зауствани отпадъчни води. 4.Копие от платежния документ, придружен с отчет за заустваното водно количество да се изпраща на БДУВ ИБР – Пловдив и РИОСВ – Стара Загора. Срок: До седем дни от извършване на плащането
Други условия	1.Планът за собствен мониторинг и програмата за намаляване на замърсяването на изпусканите отпадъчни води да бъдат актуализирани в съответствие с условията на настоящото разрешително. Актуализираните планове да се представят за съгласуване в БДУВ ИБР – Пловдив и РИОСВ – Стара Загора. Срок: 30.11.2010г. 2.Да се спазват изискванията на чл.123, чл.125, чл.126, чл.127, чл.130, чл.131 от ЗВ. 3.Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите. 4.Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл.72 – чл.77 от Закона за водите. 5.Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите. 6.Отнемането на разрешителното може да се постанови съгласно чл.79а от ЗВ и чл.23 от Наредба №10/03.07.2001г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, при: ○ Неизпълнение на условията на разрешителното; ○ Незаплащане на таксата за ползване на воден обект в срока по чл.10 от Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект.

	7.Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява Директора на БДУВ ИБР – Пловдив за промяна на обстоятелства, свързани с **"В и К - СЛИВЕН"ООД, гр. Сливен,** подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от регистриране на промяната. **8.Действието на старото разрешително № 300607/10.02.2005г., изменено с № 300607/03.04.2007г. се прекратява от датата на влизане в сила на настоящото разрешително № 33140086/30.08.2010г.**
Настоящото разрешително може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ бр.30/11.04.2006г), в сила от 12.07.2006г.	

ИНЖ. ВЪЛЧО КАРАДЖОВ
За Директор на Басейнова дирекция „Управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив
(Съгласно Заповед №РД-389/20.04.2010г. на Министъра на околната среда и водите)